

## MONOBLOQUES Y SISTEMAS REFRIGERADOS EQUIPOS MONTAJE ACABALLADO

Instrumento de control electrónico  
Dispositivo de expansión: tubo capilar  
Cable para la calefacción de la puerta (en todas las unidades de baja temperatura)  
Cable para la iluminación de la cámara frigorífica  
Presostato de baja calibración fijo  
Presostato de alta en todas las unidades trifásicas y en los modelos monofásicos ACM122-152  
(este equipo cumple con las disposiciones de la "directiva sobre equipos a presión 97/23/CE)

Bandeja de evaporación para aguas residuales y tubo de rebosé  
Calentador para el drenaje de condensado  
Compresor hermético  
Desescarche por gas caliente  
Filtro en la línea de líquido  
Predisposición para la conexión del microinterruptor de la puerta



# BT -18°C/-25°C

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

ACL400

<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/Hz	400/3/50
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	3180
	Compressore   Compressor   Kompressor	m³/h	17,59
	Tipo comp.   Comp. Type   Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento   Defrost   Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R452A
<b>Condensatore</b> <b>Condensator</b> <b>Condensator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria   Air flow   Air flow	m³/h	1610
<b>Evaporatore</b> <b>Evaporator</b> <b>Evaporator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria   Air flow   Air flow	m³/h	1770
	Gittata   Air-throw   Air-throw	m	m.7,5
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Larghezza   Width   Width	mm	1160
	Profondità   Depth   Depth	mm	840
	Altezza   Height   Height	mm	1030
	Peso   Weight   Weight	kg	131

### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

		m³	W
TA +20°C	TC -18°C	52,8	3532
	TC -22°C	43	3077
	TC -25°C	36,6	2742
TA +32°C	TC -18°C	34,7	2782
	TC -22°C	27,6	2362
	TC -25°C	22,8	2083
TA +43°C	TC -18°C	26,4	2246
	TC -22°C	20,3	1810
	TC -25°C	15,2	1521