

MONOBLOCKS UND GEKÜHLTE SYSTEME HANDELSUEBLICHE SPLITEINHEITEN

Handelsuebliche spliteinheiten

- Verdampfung mittels Expansionsventil
- Türrahmenheizung (für die TK-Modelle)
- Niederdruckschalter mit fester Sollwert
- Hochdruckwächter für alle dreiphasigen Modelle und für die einphasigen Modelle HMM122-152 (in Übereinstimmung zur Richtlinie 97/23/EG "Druckgeräteverordnung")
- Freier Kondenswasserablauf mit Begleitheizung
- Vollhermetik Kompressor
- Elektrische Abtauung
- Trockner auf der Flüssigkeitsleitung
- Kontrollpaneel für die Fernsteuerung mit 5m Anschlusskabel
- Schauglas
- Alle Geräte sind mit Kältemittelsammler ausgestattet (gemäß Richtlinie 97/23/EG "Druckgeräteverordnung")
- Vorbereitung für den Anschluss an die Zellenbeleuchtung und Türschalte



TN +5°C/-5°C

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

HMM200

| | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|
| Unità Unit Unit | Tensione Voltage Voltage | volt/f/Hz | 400/3/50 |
| | Assorbimento Absorption Absorption | W | 2250 |
| | Compressore Compressor Kompressor | m ³ /h | 7,57 |
| | Tipo comp. Comp. Type Comp. Type | E/S | E |
| | Sbrinamento Defrost Defrost | El / Gc | 1400 |
| | Refrigerante Coolant Coolant | | R452A |
| Condensatore Condensator Condensator | Ventole Fans Fans | n°x Ø | 1x350 |
| | Portata aria Air flow Air flow | m ³ /h | 2200 |
| Evaporatore Evaporator Evaporator | Ventole Fans Fans | n°x Ø | 3x254 |
| | Portata aria Air flow Air flow | m ³ /h | 2350 |
| | Gittata Air-throw Air-throw | m | m.6 |
| Dimensioni Sizes Sizes | Larghezza Width Width | mm | 930 (C) / 1470 (E) |
| | Profondità Depth Depth | mm | 790 (C) / 620 (E) |
| | Altezza Height Height | mm | 750 (C) / 390 (E) |
| | Peso Weight Weight | kg | 98 (C) / 40 (E) |

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

| | | m ³ | W |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| TA +20°C | TC +5°C | 74,3 | 5303 |
| | TC 0°C | 61,8 | 4548 |
| | TC -5°C | 48,7 | 3830 |
| TA +32°C | TC +5°C | 62,5 | 4337 |
| | TC 0°C | 50,6 | 3893 |
| | TC -5°C | 37,7 | 3113 |
| TA +43°C | TC +5°C | 46 | 3724 |
| | TC 0°C | 34,5 | 3139 |
| | TC -5°C | 26,6 | 2592 |